

СПЭК-8

Рабочая дальность от 35 до 300 м
Коэффициент запаса по оптическому сигналу > 800
Сдвоенный ИК луч (два синхронизированных ИК луча)
Микропроцессор
Чувствительность 50, 100, 200 или 400 мс
4 частоты излучения
Рабочая температура -55 ... +40 °С
Автоматическое вкл/откл подогрева
* Интеллектуальный режим обработки сигнала
Гарантия 5 лет

СПЭК-8RS

Интерфейс RS485 и ПО для связи с ПК

**Извещатель охранный
линейный оптико-электронный
ИО209-17 "СПЭК-8"**



Руководство
по эксплуатации
ДКЯГ.425151.001 РЭ

СОДЕРЖАНИЕ

1	Описание и работа извещателя	2
1.1	Назначение извещателя	2
1.2	Технические характеристики	3
1.3	Комплектность	6
1.4	Маркировка	6
1.5	Устройство и работа	7
1.5.1	Конструкция извещателя	7
1.5.2	Электропитание извещателя	9
1.5.3	Возможные помехи	10
1.5.4	Выбор рабочей частоты	10
1.5.5	Установка рабочей дальности	11
1.5.6	Выбор чувствительности	11
1.5.7	Интеллектуальный режим обработки сигнала	12
1.5.8	Выбор режима компенсации	12
1.5.9	Дистанционный контроль функционирования	12
1.5.10	Выходы ТРЕВОГА и ДОСТУП	13
2	Использование извещателя	13
2.1	Подготовка извещателя к работе	13
2.2	Подключение и настройка извещателя	14
2.3	Использование интерфейса RS485 (для СПЭК-8RS)	16
2.4	Возможные неисправности	18
3	Меры безопасности	18
4	Техническое обслуживание	19
5	Хранение	19
6	Транспортирование	20
7	Гарантии изготовителя	20
8	Сведения о сертификации	20
9	Приложение А. Схема подключения извещателя	21
	Приложение Б. Кронштейн настенный. Установочные размеры	22
	Приложение В. Габаритные размеры БИ (БФ)	23
	Приложение Г. Установка блоков извещателя на кронштейн	24
	Приложение Д. Размещение видеоискателя и индикатора в нерабочем положении	25
	Приложение Е. Внешний вид видеоискателя	26
	Приложение Ж. Установка видеоискателя и индикатора в рабочее положение	27
10	Свидетельство о приемке	28
11	Свидетельство об упаковывании	28

Настоящее руководство по эксплуатации распространяется на извещатель охранный линейный оптико-электронный ИО209-17 «СПЭК-8» и предназначено для ознакомления обслуживающего персонала с извещателем, техническими характеристиками, способом применения и обслуживания.

Безотказная работа извещателя и срок его службы зависят от правильной эксплуатации, поэтому перед установкой извещателя на объекте необходимо ознакомиться с настоящим руководством по эксплуатации и следовать его указаниям.

1 Описание и работа извещателя

1.1 Назначение извещателя

1.1.1 Извещатель охранный линейный оптико-электронный ИО209-17 «СПЭК-8» (в дальнейшем - извещатель) предназначен для обнаружения проникновения на охраняемый объект (открытая площадка, периметр) и формирования извещения о проникновении.

1.1.2 Электропитание электрических цепей извещателя осуществляется от источника постоянного тока с номинальным выходным напряжением 24 В с током нагрузки не менее 0,15 А.

1.1.3 Электропитание подогрева извещателя осуществляется от источника постоянного или переменного тока с номинальным выходным напряжением 24 В с током нагрузки не менее 0,38 А.

1.1.4 Электропитание электрических цепей и подогрева извещателя от одного источника осуществляется от источника постоянного тока с номинальным выходным напряжением 24 В с током нагрузки не менее 0,6 А.

1.1.5 Вид климатического исполнения УХЛ1 по ГОСТ 15150. Номинальные значения климатических факторов по ГОСТ 15150. Но при этом значения следующих факторов устанавливают равными: нижнее значение рабочей температуры воздуха при эксплуатации 218 К (минус 55 °С), верхнее значение рабочей температуры воздуха при эксплуатации 313 К (+ 40 °С), верхнее значение влажности воздуха 100 % при 308 К(+ 35 °С).

1.1.6 Извещатель состоит из блока излучателя (БИ) и блока фотоприемника (БФ).

1.1.7 Блокировка прямолинейного участка охраняемого объекта осуществляется потоком инфракрасного (ИК) излучения, создаваемого в БИ с помощью ИК светодиода и принимаемого в БФ с помощью ИК фотодиода и фокусируемого с помощью оптических элементов в БИ и в БФ.

Зоной обнаружения извещателя является сдвоенный ИК луч - два ИК луча, расположенные в горизонтальной плоскости на расстоянии 100 мм друг от друга, работающие синхронно.

1.1.8 В корпусе БФ извещателя размещены светодиодные индикаторы: «Тревога» и цифровой двухразрядный индикатор уровня сигнала «Уровень».

В корпусе БИ извещателя размещен светодиодный индикатор «Работа».

1.1.9 БИ и БФ извещателя имеют устройство контроля несанкционированного доступа.

1.1.10 При отсутствии напряжения питания извещатель выдает извещение о тревоге.

1.1.11 Извещатель рассчитан на непрерывную круглосуточную работу.

1.1.12 Извещатель обеспечивает взаимозаменяемость однотипных блоков.

1.1.13 Извещатель относится к изделиям конкретного назначения (ИКН) вида 1, непрерывного длительного применения, стареющим, неремонтируемым и обслуживаемым по ГОСТ 27.003-90.

1.1.14 Пример записи обозначения извещателя при его заказе и в документации другой продукции: «Извещатель охранный линейный оптико-электронный ИО209-17 «СПЭК-8» ДКЯГ.425151.001 ТУ».

1.2 Технические характеристики

1.2.1 Рабочая дальность действия извещателя от 35 до 300 м при установке на открытой площадке, периметре.

Коэффициент запаса по оптическому сигналу не менее 800 на дальности 300 м.

1.2.2 Спектр излучения БИ и ширина спектральной полосы БФ находятся в ИК диапазоне (длина волны более 760 нм).

1.2.3 Извещатель сохраняет работоспособность при питании электрических цепей извещателя от источника постоянного тока в диапазоне питающих напряжений от 18 до 30 В с амплитудой пульсаций не более 10 % от номинального выходного напряжения источника питания при частоте пульсации 50 или 100 Гц .

1.2.4 Извещатель сохраняет работоспособность при температуре окружающей среды до минус 55 °С при питании подогрева извещателя от источника постоянного или переменного тока в диапазоне питающих напряжений от 21 до 30 В.

Подогрев БИ и БФ включается автоматически при температуре менее + 5 °С и выключается автоматически при температуре более + 8 °С (при наличии напряжения на клеммах «U под»).

1.2.5 Ток, потребляемый извещателем в дежурном режиме и в режиме «Тревога» при питании от источника постоянного тока с выходным напряжением 24 В, не более:

- 0,15 А для электропитания электрических цепей извещателя (клеммы «- U пит +»)
- 0,38 А для электропитания подогрева извещателя (клеммы «U под»).

1.2.6 Чувствительность извещателя (минимальное время перекрытия зоны обнаружения, при превышении которого выдается извещение о тревоге) не более:

- 50 мс при установке переключателя «Чувствительность» в положение «50» (см. маркировку в БФ)
 - 100 мс при установке переключателя «Чувствительность» в положение «100»
 - 200 мс при установке переключателя «Чувствительность» в положение «200»
 - 400 мс при установке переключателя «Чувствительность» в положение «400»
- 1.2.7 Помехозащищенность извещателя (максимальное время перекрытия зоны обнаружения, при котором не выдается извещение о тревоге) не менее:
- 35 мс при установке переключателя «Чувствительность» в положение «50» (см. маркировку в БФ)
 - 70 мс при установке переключателя «Чувствительность» в положение «100»
 - 140 мс при установке переключателя «Чувствительность» в положение «200»
 - 280 мс при установке переключателя «Чувствительность» в положение «400»

1.2.8 Для выдачи извещения о тревоге в БФ извещателя установлено оптоэлектронное реле с переключающей группой контактов. Сопротивление между выводами реле в различных режимах работы БФ извещателя приведено в таблице 1.

Таблица 1

Режим работы БФ извещателя	Сопротивление между выводами	
	ТРЕВОГА НЗ	ТРЕВОГА НР
нет питания	< 30 Ом	> 200 кОм
извещение о тревоге	< 30 Ом	> 200 кОм
дежурный режим	> 200 кОм	< 30 Ом

1.2.9 Извещатель выдает извещение о тревоге путем изменения сопротивления контактов реле (в соответствии с п.1.2.8) и включением индикатора «Тревога» в БФ длительностью не менее 2 с при:

а) перекрытии зоны обнаружения на время более установленной чувствительности (в соответствии с п.1.2.6);

б) подаче на клемму «+К/Ф» (контроль функционирования) в БИ положительного импульса с амплитудой не менее 10 В, но не более напряжения питания БИ, и длительностью более 0,8 с.

1.2.10 Выходные контакты ТРЕВОГА НЗ и ТРЕВОГА НР в БФ обеспечивают коммутацию постоянного тока до 30 мА при напряжении до 72 В и могут подключаться к любым концентраторам и приемно-контрольным приборам.

На указанные контакты могут быть заведены исполнительные элементы по усмотрению Потребителя, обеспечивающие указанные параметры коммутации.

1.2.11 Извещатель устойчив при воздействии:

а) фоновой освещенности на БФ вдоль его оптической оси:

- до 2 000 лк - от источников освещения (в т.ч. люминесцентных ламп), питающихся от сети переменного тока;

- до 30 000 лк - от естественного освещения и источников освещения, питающихся от источников постоянного тока;

б) электростатических разрядов третьей степени жесткости по методу УЭ1 ГОСТ Р 50009;

в) электромагнитного излучения третьей степени жесткости по методу УИ1 ГОСТ Р 50009;

г) импульсных помех по цепям питания третьей степени жесткости по методу УК2 ГОСТ Р 50009.

1.2.12 Извещатель выдает извещение о несанкционированном доступе путем размыкания выходных контактов для подключения шлейфа «Доступ» в БИ и в БФ (клеммы ДОСТ) при вскрытии корпусов БИ и БФ.

Выходные контакты ДОСТУП обеспечивают коммутацию постоянного тока до 30 мА при напряжении до 72 В.

1.2.13 Информативность извещателя равна 6.

Виды извещений: «Норма», «Тревога», «Уровень», «Доступ», «Работа», «Настройка».

1.2.14 Число рабочих частот извещателя равно 4, что обеспечивает работоспособность при совместной работе четырех извещателей в одном ИК барьере.

1.2.15 Время технической готовности извещателя к работе - не более 60 с.

1.2.16 Степень защиты оболочки БИ и БФ - IP55 по ГОСТ 14254.

1.2.17 Извещатель сохраняет работоспособность при:

- температуре окружающего воздуха от 218 до 313 К (от минус 55 до + 40 °С);
- относительной влажности до 100 % при 308 К (+ 35 °С) с конденсацией влаги.

1.2.18 Конструкция блоков извещателя обеспечивает возможность поворота оптической оси БИ и БФ в горизонтальной плоскости на угол не менее $\pm 90^\circ$, в вертикальной плоскости на угол не менее $\pm 10^\circ$.

1.2.19 Габаритные размеры БИ и БФ без учета размеров настенного кронштейна из комплекта принадлежностей не более, 173(Л) x 172(В) x 93(Н) мм. Размеры пространства, требуемого для установки БИ (БФ) на настенном кронштейне, с учетом предельных углов поворота не более, 295(Л) x 275(В) x 180(Н) мм.

1.2.20 Масса извещателя не более 3 кг.

1.2.21 Извещатель устойчив к воздействию:

- вибрационных нагрузок в диапазоне от 10 до 55 Гц при максимальном ускорении 0,2 g (1,96 м/с²);

- импульсного механического удара в соответствии с ГОСТ Р 50777.

1.2.22 Извещатель в упаковке для транспортирования выдерживает:

- транспортную тряску с ускорением до 30 м/с² при частоте ударов от 10 до 120 в минуту или 15000 ударов с тем же ускорением;

- температуру окружающего воздуха от 218 до 323 К (от минус 55 до + 50 °С);

- относительную влажность воздуха (95 $\pm$ 3) % при температуре 308 К (+ 35 °С).

1.2.23 Время готовности извещателя к работе после транспортирования в условиях, отличных от условий эксплуатации, не менее 6 ч.

1.2.24 Индустриальные помехи, создаваемые извещателем, не превышают величин, указанных в ГОСТ Р 50009-2000 по методам ЭИ1, ЭК1 для технических средств, эксплуатируемых в жилых, коммерческих и производственных зонах.

1.2.25 Средняя наработка извещателя до отказа в дежурном режиме не менее 60 000 ч, что соответствует вероятности безотказной работы не менее 0,983 за 1000 ч.

Критерием отказа является несоответствие извещателя пп.1.2.1 и 1.2.7 настоящего Руководства по эксплуатации.

1.2.26 Средний срок службы не менее 8 лет.

1.3 Комплектность

1.3.1 Комплект поставки извещателя указан в таблице 2.

Таблица 2

№	Обозначение	Наименование	Кол-во
1	ДКЯГ.425151.001	Извещатель охранный линейный оптико-электронный ИО209-17 «СПЭК-8»	1 компл.
1.1	ДКЯГ.468169.013	Блок фотоприемника (БФ)	1 шт.
1.2	ДКЯГ.468179.013	Блок излучателя (БИ)	1 шт.
2	ДКЯГ.425914.004	Комплект принадлежностей	1 компл.
2.1	ДКЯГ.301568.002	Кронштейн настенный	2 шт.
2.2	ДКЯГ.758491.004-01	Шайба (текстолит, 5, d _{нар.} = 10)	6 шт.
2.3	ДКЯГ.758491.004-02	Шайба (текстолит, 5, d _{нар.} = 30)	2 шт.
2.4		Винт М5х14 А2 DIN84	4 шт.
2.5		Шайба 5 А2 DIN125	4 шт.
2.6		Шайба 5 А2 DIN127 гровер	4 шт.
2.7		Дюбель SORMAT NAT 8х40	4 шт.
2.8		Шуруп универсальный 5х40 Ст. ЭЗn SPAX КК	4 шт.
3	ДКЯГ.425151.001 РЭ	Извещатель охранный линейный оптико-электронный ИО209-17 «СПЭК-8» Руководство по эксплуатации	1 экз.

1.4 Маркировка

1.4.1 Маркировка БИ и БФ нанесена на корпусе со стороны крепления кронштейна.

1.4.2 Маркировка клеммных колодок и переключателей, определяющих режимы работы БИ и БФ, нанесена на наклейке на внутренней стороне крышки корпуса БИ и БФ.

1.5 Устройство и работа

1.5.1 Конструкция извещателя

1.5.1.1 Извещатель состоит из БИ и БФ. БИ и БФ имеют одинаковое конструктивное исполнение и отличаются только маркировкой на корпусе.

1.5.1.2 БИ и БФ устанавливаются на настенные кронштейны.

1.5.1.3 Для снятия крышки корпуса блоков извещателя необходимо отвернуть четыре винта и снять крышку корпуса.

1.5.1.4 Элементы коммутации и индикации в БИ извещателя указаны в таблице 3.

Таблица 3

Наименование		Назначение для вариантов исполнения:	
Группа переключателей S1		СПЭК-8 (без интерфейса RS485)	СПЭК-8RS (с интерфейсом RS485)
№	Обозначение		
1	ЧАСТОТА	установка рабочей частоты	
2	ЧАСТОТА	(см. шильдик на крышке БИ)	
3	ДАЛЬНОСТЬ	установка расстояния между БИ и БФ	
4	ДАЛЬНОСТЬ	(см. шильдик на крышке БИ)	
Группа переключателей S3			
№	Обозначение		
1	ИНДИКАЦИЯ	вкл/откл индикатора РАБОТА	
2	ТЕРМИНАТОР	не используется	ON - БИ оконечное устройство в линии RS485 OFF - БИ промежуточное устройство в линии RS485
Индикатор			
РАБОТА		красного цвета свечения: непрерывный режим свечения - есть ИК излучение отключен - нет ИК излучения, нет U питания или выключен переключателем S3 ИНДИКАЦИЯ	
Клеммы			
- U пит + U пит		минус напряжения питания плюс напряжения питания (постоянное 18 - 30 В)	
U под U под		постоянное или переменное напряжение 24 В для подогрева (клеммы неполярные)	
ДОСТ ДОСТ		шлейф ДОСТУП шлейф ДОСТУП	
- К/Ф + К/Ф		минус линии контроля функционирования плюс линии контроля функционирования	
A B SG		отсутствуют	линия RS485 линия RS485 сигнальная земля

1.5.1.5 Элементы коммутации и индикации в БФ извещателя указаны в таблице 4.

Таблица 4

Наименование		Назначение для вариантов исполнения:	
Группа переключателей S1		СПЭК-8 (без интерфейса RS485)	СПЭК-8RS (с интерфейсом RS485)
№	Обозначение		
1	ЧАСТОТА	установка рабочей частоты	
2	ЧАСТОТА	(см. шильдик на крышке БФ)	
3	КОМПЕНСАЦИЯ	быстрее - медленнее	
4	«Чувствительность»	установка чувствительности 50, 100, 200 или 400 мс	
5	«Чувствительность»	(см. шильдик на крышке БФ)	
6	РЕЖИМ	переключение режимов Настройка - Дежурный	
Группа переключателей S3			
№	Обозначение		
1	ИНДИКАЦИЯ	вкл/откл индикаторов ТРЕВОГА и УРОВЕНЬ	
2	РЕТРАНСЛ RS485	не используется	2,3 - ON 4,5 – OFF
3	РЕТРАНСЛ RS485		режим ретрансляции вкл
4	ТРАНСЛ RS485		2,3 – OFF 4,5 – ON
5	ТРАНСЛ RS485		режим ретрансляции откл
6	ТЕРМИНАТОР		ON - БФ оконечное устройство в линии RS485 OFF - БФ промежуточное устройство в линии RS485
Индикаторы			
ТРЕВОГА УРОВЕНЬ		красного цвета свечения цифровой двухразрядный индикатор	
Клеммы			
- U пит + U пит		минус напряжения питания плюс напряжения питания (постоянное 18 - 30 В)	
U под U под		постоянное или переменное напряжение 24 В для подогрева (клеммы неполярные)	
ТРЕВ НР ТРЕВ НР		шлейф ТРЕВОГА шлейф ТРЕВОГА	
ТРЕВ НЗ ТРЕВ НЗ		шлейф ТРЕВОГА шлейф ТРЕВОГА	
ДОСТ ДОСТ		шлейф ДОСТУП шлейф ДОСТУП	
- КОНТР + КОНТР		минус контрольного выхода (внешний вольтметр) плюс контрольного выхода (внешний вольтметр)	

Наименование		Назначение для вариантов исполнения:	
Группа переключателей S1		СПЭК-8 (без интерфейса RS485)	СПЭК-8RS (с интерфейсом RS485)
№	Обозначение		
	A1	отсутствуют	линия RS485 к конвертору
	B1		линия RS485 к конвертору
	SG1		сигнальная земля к конвертору
	A2		линия RS485 к конвертору
	B2		линия RS485 к конвертору
	SG2		сигнальная земля к конвертору

1.5.2 Электропитание извещателя

Наличие отдельной линии питания для подогрева извещателя позволяет использовать для подогрева как постоянное напряжение, так и переменное.

Линия питания подогрева гальванически развязана от остальных цепей извещателя. Без подачи напряжения питания (даже при наличии напряжения подогрева) подогрев не включается, так как нет напряжения питания на модуле определения температуры окружающей среды.

Максимальный ток, потребляемый блоками извещателя, указан в таблице 5.

Таблица 5

Блок	Ток (при Uпит = Uпод = 24 В), не более, мА		
	для питания извещателя (U пит)	для питания подогрева (U под)	для питания извещателя и подогрева от одного источника
БИ	50	190	240
БФ	90	190	280
БИ + БФ	140	380	520

ПРИМЕЧАНИЕ - при использовании слаботочного источника питания и /или проводов малого сечения возможны сбои в работе извещателя из-за понижения напряжения менее 18 В на клеммах в БИ и/или в БФ при автоматическом включении подогрева при понижении температуры окружающей среды менее (8 ± 3) °С.

Правильно рассчитывайте диаметр проводов, применяемых для прокладки линий питания и подогрева!

ПРИМЕР - при питании от одного источника питания с выходным напряжением 24 В одного извещателя падение напряжения на длине кабеля от источника питания до БИ (БФ) не должно превышать 6 В при токе до 0,6 А (минимально допустимое напряжение питания извещателя равно 18 В), что соответствует электрическому сопротивлению равному 10 Ом для двух проводов в кабеле (плюсовому и минусовому), т.е. один провод должен иметь сопротивление не более 5 Ом.


Для расчета минимально необходимого сечения S мм², одного провода в кабеле при известной длине от источника питания до места установки БИ (БФ) и рассчитанном, как указано выше, сопротивлении, можно использовать формулу (для медного провода):

$$S = \frac{0,0178 \cdot L}{R} \text{ , где} \tag{1}$$

- 0,0178 - удельное сопротивление медного провода, Ом·мм² / м;
- L - длина провода питания, м;
- R - сопротивление одного провода, Ом.

1.5.3 Возможные помехи

Качающиеся ветви деревьев и/или иные объекты перекрывающие ИК лучи, а также непрочная установка опоры для крепления извещателя, могут приводить к формированию ложных извещений о тревоге.




1.5.4 Выбор рабочей частоты

Для исключения взаимного влияния друг на друга при работе нескольких извещателей в составе многолучевых ИК барьеров, извещатель «СПЭК-8» может работать на одной из 4-х частот: F1, F2, F3 или F4.

Для правильной работы в БИ и в БФ одного извещателя должна быть установлена одинаковая частота излучаемого БИ и принимаемого БФ сигнала.

Рекомендуемые варианты выбора частот в многолучевых ИК барьерах:



Во всех многолучевых ИК барьерах работа всего ИК барьера проверяется после поочередной настройки каждого извещателя при выключенных остальных извещателях, входящих в ИК барьер.

Изменение рабочей частоты производить при отключенном напряжении питания извещателя руководствуясь маркировкой внутри корпусов БИ и БФ.

ПРИМЕЧАНИЕ - при поставке извещателя в БИ и в БФ установлена частота F1.

1.5.5 Установка рабочей дальности

Для устойчивой работы извещателя на расстояниях от 35 до 300 м предусмотрена регулировка мощности потока ИК излучения от БИ.

При установке извещателя на объекте необходимо переключатели ДАЛЬНОСТЬ в БИ установить в положение, соответствующее фактическому расстоянию между БИ и БФ.

ПРИМЕЧАНИЯ:

1 При поставке извещателя в БИ установлена дальность от 200 до 300 м.

2 Не рекомендуется использовать извещатель на дальности менее 35 м.

1.5.6 Выбор чувствительности

Изменение чувствительности (от 50 до 400 мс) позволяет оптимизировать работу извещателя на конкретном объекте в зависимости от выбранной тактики применения.

Рекомендуется выбирать значение чувствительности 50 мс при установке извещателя на открытых участках, где скорость передвигающегося человека может достигать 6 м/с.


Чувствительность изменяется переключателем «Чувствительность» в БФ.

Изменение чувствительности производить при отключенном напряжении питания извещателя руководствуясь маркировкой внутри корпуса БФ.

ПРИМЕЧАНИЕ - при поставке извещателя в БФ установлена чувствительность 100 мс.

1.5.7 Интеллектуальный режим обработки сигнала

При установке извещателя на объекте на БФ могут попадать не только прямой ИК луч **1**, но и переотраженные **2** и **3**. В зависимости от отражательных свойств ограждающих поверхностей (или предметов) **4** и **5**, энергии переотраженных ИК лучей **2** и/или **3** может оказаться достаточно для сохранения дежурного режима при перекрытии прямого ИК луча **1**, что может привести к отсутствию обнаружения постороннего объекта, пересекающего ИК луч **1**.



Похожий эффект может проявляться при наличии на улице дымки, измороси, легкого дождя, снега, особенно при установке БИ и БФ на дальностях более 75 м. В этом случае роль отражающих поверхностей **4** и **5** играют взвешенные в атмосфере частицы пыли, воды, снега.

Для увеличения обнаружительной способности извещателя при воздействии на БФ переотраженных ИК лучей извещатель «СПЭК-8» использует интеллектуальный режим обработки ИК сигнала (патент РФ 18783).

Интеллектуальный режим обработки ИК сигнала позволяет отличать прямой и переотраженные ИК лучи, попадающие на оптическое окно БФ, и формировать извещение о тревоге при пересечении прямого ИК луча при мешающем воздействии переотраженных ИК лучей.

1.5.8 Выбор режима компенсации

Переключатель КОМПЕНСАЦИЯ в БФ (быстрее - медленнее) позволяет устанавливать различное время компенсации при изменении уровня сигнала на БФ при воздействии внешних факторов.

Режим «быстрее» рекомендуется использовать при эксплуатации извещателя в условиях, характеризующихся быстрым изменением состояния внешней среды, например, сильными «наползающими» туманами, дождями, снежными зарядами и т.п.

В остальных случаях рекомендуется использовать режим «медленнее».

ПРИМЕЧАНИЕ - при поставке извещателя в БФ установлена компенсация «быстрее».

1.5.9 Дистанционный контроль функционирования

Дистанционный контроль функционирования извещателя (клеммы «+К/Ф» и «-К/Ф» в БИ) предназначен для оперативной проверки работоспособности извещателя с пульта охраны без непосредственного перекрытия ИК луча.

Клемма «-К/Ф» электрически соединена с клеммой «-Упит».

Если на клемму «+К/Ф» подать положительный импульс (относительно минус напряжения питания или «-К/Ф») с амплитудой не менее 10 В, но не более напряжения питания БИ и длительностью не менее 0,8 с, то БИ прекращает излучение ИК лучей и БФ выдает извещение о тревоге с обратным переходом в дежурный режим через 4-6 с после прекращения действия импульса.

1.5.10 Выходы ТРЕВОГА и ДОСТУП

Выходные клеммы «ТРЕВ НЗ», «ТРЕВ НР» и «ДОСТ» гальванически развязаны от остальных электрических цепей извещателя.

Выходные клеммы «ТРЕВ НЗ» и «ТРЕВ НР» (тревога) в БФ обеспечивают низкоомное («ТРЕВ НР») и высокоомное («ТРЕВ НЗ») состояние в дежурном режиме и противоположное при выдаче извещения о тревоге и/или отсутствии напряжения питания в БФ (см. п.1.2.8).

Выходные клеммы «ДОСТ» (доступ) в БИ (БФ) размыкаются при вскрытии крышки БИ (БФ).

2 Использование извещателя

2.1 Подготовка извещателя к работе

2.1.1 Установка переключателей в БИ и в БФ

Подготовку БИ и БФ к работе следует производить в помещении с нормальной влажностью и не имеющем токопроводящей пыли, паров кислот и щелочей, а также газов, вызывающих коррозию и разрушающих изоляцию.

Положения переключателей в БИ и в БФ изменять только при отсутствии напряжения питания, кроме переключателей ИНДИКАЦИЯ и РЕЖИМ в БФ, т.е. переход из режима НАСТРОЙКА в ДЕЖУРНЫЙ и обратно и вкл/откл индикации можно осуществлять без отключения питания.

Для изменения параметров руководствоваться маркировкой внутри корпусов БИ и БФ и тактикой применения извещателя на конкретном объекте.

2.1.2 Монтаж блоков извещателя на объекте

Схема подключения извещателя приведена в приложении А.

Установочные размеры настенного кронштейна из комплекта принадлежностей приведены в приложении Б.

Габаритные размеры БИ и БФ на кронштейне показаны в приложении В.

Порядок установки БИ и БФ на кронштейн показан в приложении Г.

Для удобства монтажа и последующего технического обслуживания рекомендуется вблизи БИ и БФ извещателя устанавливать ответвительные коробки и подключать БИ и БФ к ним. Кабель, соединяющий ответвительную коробку и БИ (БФ) извещателя должен иметь сечение жил не менее $0,25 \text{ мм}^2$, при этом наружный диаметр его оболочки должен быть в пределах от 6 до 9 мм, для обеспечения обжима кабельным вводом БИ (БФ).

Ответвительные коробки в комплект поставки извещателя не входят.

Для обеспечения защиты электрических цепей подключения извещателя от помех, возникающих при грозовых разрядах, кабель от ответвительной коробки до пульта должен иметь металлическую оболочку, соединенную с защитным заземлением. Эта оболочка может быть частью конструкции самого кабеля (оплетка, броня) или быть внешней по отношению к нему (металлическая труба, металлорукав).

2.2 Подключение и настройка извещателя

2.2.1 Установить в соответствии с выбранной тактикой использования извещателя и фактическим расстоянием между БИ и БФ:

- одинаковую рабочую частоту в БИ и в БФ;
- чувствительность и режим компенсации в БФ;
- дальность в БИ.

2.2.2 Установить переключатель РЕЖИМ в БФ в положение «Настройка».

2.2.3 Подать напряжение питания на БИ и БФ.

2.2.4 В БИ должен включиться индикатор РАБОТА.

В БФ должны включиться:

- индикатор ТРЕВОГА в проблесковом режиме:
0,3 с включен - 3 с выключен (индикация режима НАСТРОЙКА);
- цифровой двухразрядный индикатор уровня сигнала.

2.2.5 Для работы извещателя необходимо взаимно совместить оптические оси БИ и БФ. Осуществление этого требования достигается в два этапа. На первом этапе осуществляется грубая регулировка взаимного положения БИ и БФ, при котором оптический сигнал от БИ начинает приниматься БФ, но уровень этого сигнала может быть недостаточен для нормальной работы. На втором этапе взаимное положение БИ и БФ корректируется для достижения максимального уровня сигнала принимаемого БФ.

Для облегчения выполнения первого этапа регулировки в составе БИ и БФ предусмотрен видоискатель, который находится внутри БИ (БФ) и в нерабочем положении удерживается защелками в оправке.

Видоискатель имеет два отверстия: одно, с перекрестием, должно быть направлено в сторону наблюдения - к противоположному блоку извещателя, другое находится на конце окулярной трубки, - в него должен быть направлен взгляд наблюдателя. На той части корпуса видоискателя, на которой находится отверстие с перекрестием, на одной из боковых поверхностей имеются выступы с профилем типа «ласточкин хвост». Они служат для закрепления видоискателя на оправке в рабочем положении видоискателя. Внутри видоискателя встроено зеркало, изменяющее направление взгляда наблюдателя на 90 градусов. Часть видоискателя с окулярной трубкой имеет возможность поворачиваться относительно той его части, которая закреплена на оправке в рабочем положении видоискателя, что позволяет наблюдателю выбрать наиболее удобное направление взгляда по отношению к корпусу извещателя.

Вид блока извещателя со снятой крышкой, показывающий размещение видоискателя внутри блока на оправке приведен в приложении Д.

Внешний вид видоискателя приведен в приложении Е.

Чтобы установить видоискатель в рабочее положение необходимо извлечь его из защелок. Для этого следует поддеть его пальцем вверх за корпус со стороны окулярной трубки. Далее необходимо совместить поверхность корпуса видоискателя, на которой имеются выступы типа ласточкин хвост с одной из двух верхних поверхностей оправки, ближайшей к наблюдателю, имеющей ответные направляющие. Затем видоискатель задвигается по направлению к платам до упора. Блок извещателя с установленным в рабочее положение видоискателем изображен на рисунке в приложении Ж.

Положение поворотной части видоискателя можно изменять таким образом, чтобы было удобно смотреть в отверстие окулярной трубки.

2.2.6 Для изменения направления оптической оси блока следует ослабить винты фиксации на кронштейне таким образом, чтобы корпус поворачивался в двух плоскостях, но не самопроизвольно, а только при небольшом усилии руки.

2.2.7 Блок извещателя следует медленно поворачивать попеременно в горизонтальной и вертикальной плоскостях, с одновременным наблюдением за изменением направления оптической оси блока через окулярное отверстие видоискателя. Перекрестие на фоне окружающего пространства видимого в видоискатель указывает направление оптической оси блока.

Необходимо добиться такого положения корпуса блока извещателя, при котором в видоискателе воображаемый центр перекрестия совмещен с изображением противоположного блока извещателя.

2.2.8 Точная регулировка взаимного положения БИ (БФ) контролируется по показаниям встроенного в БФ цифрового двухразрядного индикатора или внешнего вольтметра, подключенного к клеммам «-КОНТР» и «КОНТР+».

Напряжение на клеммах «-КОНТР» и «КОНТР+» БФ пропорционально уровню принимаемого БФ ИК сигнала.

Для удобства встроенный цифровой индикатор выполнен поворотным с тремя фиксированными положениями. В исходном состоянии хранения индикатор перевернут и зафиксирован защелками оправки снизу. Вид индикатора в таком положении показан в приложении Д. Для снятия показаний индикатор следует повернуть. Для этого его необходимо подцепить снизу и повернуть на любой удобный угол. Фиксированными являются горизонтальное и вертикальное положения, когда индикатор повернут на 90 и 180 градусов. Вид индикатора в рабочем положении приведен в приложении Ж.

Числовое значение индикатора (от 0 до 99) пропорционально уровню принимаемого БФ сигнала.

В случае превышения уровня сигнала более возможностей индикатора, отображается мигающее значение «99».

В этом случае для осуществления процедуры точной настройки необходимо уменьшить мощность излучаемого БИ сигнала путем переключения БИ переключателем ДАЛЬНОСТЬ в БИ на меньшую дальность (уменьшение излучаемого БИ ИК сигнала).

Далее провести точную настройку по максимальным показаниям индикатора и, по окончании точной настройки, переустановить переключатель ДАЛЬНОСТЬ в БИ на значение, соответствующее реальной дальности между БИ и БФ.

2.2.9 Настройка считается выполненной, если цифровой двухразрядный индикатор в БФ показывает значение уровня принимаемого БФ сигнала не менее 75...79, что примерно соответствует коэффициенту запаса по оптическому сигналу от 600 до 900 в случае проведения точной настройки при метеорологической дальности видимости не менее 6 км и отсутствия попадания на оптические элементы БФ прямого или переотраженного солнечного света.

2.2.10 Затянуть винты стопора поворота корпусов БИ и БФ на кронштейне в горизонтальной и вертикальной плоскостях.

Проверить неизменность показаний цифрового индикатора до и после затягивания винтов.

2.2.11 Переключатель РЕЖИМ в БФ перевести в положение ДЕЖУРНЫЙ.

При необходимости отключить индикацию в БИ и в БФ переключателем ИНДИКАЦИЯ.

2.2.12 Проверить работоспособность извещателя путем перекрытия обоих ИК лучей непрозрачным предметом.

Извещатель должен выдать извещение о тревоге.

Индикация режима ТРЕВОГА должна соответствовать п.1.2.9.

2.2.13 Снять видоискатель, если он был использован с рабочего местоположения, сдвигая его вдоль поверхности крепления и поместить его корпус в предусмотренную нишу в оправке между защелками как показано на рисунке в приложении Д. Повернуть встроенный индикатор в положение для хранения.

2.2.14 Установить крышки корпусов БИ и БФ.

2.2.15 Извещатель готов к работе.

2.3 Использование интерфейса RS485 (для модификации СПЭК-8RS)

2.3.1 Использование интерфейса RS485 позволяет:

- по одной линии связи осуществлять соединение с компьютером до 16 извещателей (32 блока БИ и БФ) через конвертер RS485 / RS232, обеспечивающий возможность работы с четырьмя линиями связи одновременно;

- автоматически определить каждый блок (БИ и БФ) всех подключенных к интерфейсу извещателей;

- контролировать состояние каждого блока извещателя (БИ и БФ) с компьютера;

- вести автоматический протокол событий и дистанционно контролировать работу извещателя путем подачи на БИ извещателя сигнала контроля функционирования по командам с компьютера в ручном или автоматическом режиме.

2.3.2 Информация, получаемая по интерфейсу RS485:

- от БИ извещателя:

- установленные значения рабочей частоты и рабочей дальности;

- от БФ извещателя:

- установленные значения рабочей частоты и чувствительности;

- коэффициент запаса по оптической энергии в реальном времени;

- состояние ТРЕВОГА/НОРМА.

2.3.3 Информация, передаваемая по интерфейсу RS485 к БИ извещателя:

- сигнал контроля функционирования.

2.3.4 При использовании интерфейса RS485 к БИ и к БФ извещателя подключаются кабели:

- питание извещателя;

- линия связи интерфейса RS485 (в соответствии со стандартом на интерфейс RS485).

ПРИМЕЧАНИЕ - в качестве линии связи интерфейса RS485 рекомендуется использовать двойную витую пару в экране (тип STP, категория 5).

2.3.5 Комплектность извещателя ИО209-17 «СПЭК-8RS»:

- в соответствии с п.1.3;

- установленные компоненты и клеммные колодки для подключения интерфейса RS485;

2.3.6 Для работы одного или нескольких извещателей с интерфейсом RS485 необходимо дополнительно приобрести:

- конвертер RS485 / RS232 для подключения к компьютеру через COM порт;
- адаптер ~ 220 В / = 9 В; 0,5 А для питания конвертера RS485 / RS232;
- CD диск с программным обеспечением для Win2000/XP и руководством по эксплуатации.

ПРИМЕЧАНИЯ:

1 К одному конвертеру RS485 / RS232 можно подключить до 64 извещателей (четыре линии связи по 16 извещателей на каждой линии).

2 Конвертер обеспечивает полную гальваническую развязку линий интерфейса RS485 и RS232 как по сигнальным цепям, так и по цепям питания.

2.4 Возможные неисправности и способы их устранения

Перечень возможных неисправностей, которые могут быть устранены самостоятельно, приведен в таблице 5.

Таблица 5

Симптом	Возможная причина	Рекомендация
Не горит индикатор РАБОТА в БИ любой из индикаторов в БФ	Нет напряжения питания	Проверить напряжение питания на клеммах БИ (БФ)
	Отключена индикация в БИ и в БФ	Переключателем ИНДИКАЦИЯ включить индикацию
Индикатор ТРЕВОГА в БФ не выключается через 30 с после подачи напряжения питания на БИ и БФ	Нет ориентации БИ на БФ	Провести юстировку
	Посторонние объекты на пути ИК лучей	Убрать мешающие предметы или изменить место установки БИ (БФ)
	Грязь на фильтрах	Очистить мягкой неворсистой тканью (без применения ацетон- и спиртосодержащих веществ!)
Индикатор ТРЕВОГА в БФ не включается при перекрытии ИК лучей непрозрачным предметом	Установленная чувствительность больше, чем время перекрытия ИК лучей	Перекрывайте ИК лучи более медленно
Ложные срабатывания	Плохое подсоединение шлейфа сигнализации в БФ	Проверить надежность соединений и целостность шлейфа
	Снижение напряжения питания в БИ (БФ) менее 18 В (особенно при включении подогрева)	Проверить напряжение питания непосредственно на клеммных колодках БИ (БФ) и выходную мощность источника питания
	Сильные механические колебания БИ (БФ)	Проверить прочность крепления БИ (БФ)
	Птицы или падающие листья перекрывают ИК лучи	Увеличить чувствительность в БФ

3 Меры безопасности

3.1 Извещатель по способу защиты человека от поражения электрическим током соответствует классу 0 по ГОСТ 12.2.007.0-75.

3.2 При эксплуатации и испытаниях извещателя следует соблюдать правила по технике безопасности для установок до 1000 В и руководствоваться главами Э1-4 и БЗ-7

«Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей».

3.3 При монтаже извещателя следует руководствоваться документами: «Руководящий документ. Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ» РД 78.145-93, «Руководящий документ. Инженерно-техническая укрепленность. Технические средства охраны. Требования и нормы проектирования по защите объектов от преступных посягательств» РД 78.36.003-2002, «Правила устройства электроустановок» (ПУЭ), «Правила эксплуатации электроустановок потребителей» (ПЭЭП), «Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей» (ПТБ),

4 Техническое обслуживание

4.1 К эксплуатации извещателя должны допускаться лица, изучившие настоящее руководство по эксплуатации и прошедшие соответствующий инструктаж.

4.2 Техническое обслуживание извещателя должно проводиться в соответствии с приказом МВД России № 890 от 11 ноября 2005 г. и приложением к нему «Инструкция по организации эксплуатации технических средств охраны на объектах, охраняемых вневедомственной охраной при органах внутренних дел Российской Федерации».

4.3 Обслуживание извещателей могут проводить электромонтеры охранно-пожарной сигнализации не ниже пятого разряда.

4.4 При проведении работ по регламенту № 1 необходимо проверить:

- а) отсутствие обрывов или повреждений изоляции кабелей;
- б) прочность крепления БИ, БФ;
- в) отсутствие пыли, грязи, влаги на БИ, БФ извещателя;
- г) отсутствие видимых механических повреждений на БИ, БФ.

Протереть мягкой, чистой, неворсистой, сухой тканью корпуса БИ и БФ.

ПРИМЕЧАНИЕ - запрещается использовать для протирки корпусов ацетоно- и спиртосодержащие жидкости!

4.5 При проведении работ по регламенту № 2 необходимо проверить:

- а) отсутствие обрывов и повреждений изоляции кабелей;
- б) прочность крепления БИ, БФ;
- в) отсутствие пыли, грязи, влаги на БИ, БФ извещателя;
- г) отсутствие видимых механических повреждений на БИ, БФ;
- д) отсутствие в зоне ИК лучей посторонних предметов.

4.6 После проведения регламента №1 или регламента №2 необходимо проверить работоспособность извещателя.

4.7 По истечении каждого года эксплуатации следует производить протирку и очистку мягкой, чистой, неворсистой, сухой тканью корпуса БИ и БФ.

5 Хранение

5.1 Хранение прибора в упаковке в складах изготовителя и потребителя должно соответствовать условиям хранения 1 по ГОСТ 15150.

5.2 В помещении для хранения не должно быть токопроводящей пыли, паров кислот и щелочей, а также газов, вызывающих коррозию и разрушающих изоляцию.

6 Транспортирование

6.1 Извещатель в упаковке предприятия-изготовителя должен транспортироваться любым видом транспорта в закрытых транспортных средствах (в железнодорожных вагонах, закрытых автомашинах, герметизированных отапливаемых отсеках самолетов, трюмах и т. д.) на любые расстояния.

6.2 Условия транспортирования должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150.

6.3 Предельные значения механических воздействий при транспортной тряске - ускорение до 30 м/с² при частоте ударов от 10 до 120 в минуту.

7 Гарантии изготовителя

7.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие извещателя требованиям технических условий ДКЯГ.425151.001 ТУ при соблюдении условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

7.2 Гарантийный срок хранения извещателя - 63 месяца с даты выпуска извещателя.

Гарантийный срок эксплуатации - 60 месяцев со дня ввода извещателя в эксплуатацию, но не более гарантийного срока хранения.

7.3 Разборка блоков извещателя допускается только совместно с представителем предприятия-изготовителя.

7.4 В случае нарушения требований п.7.3, наличии механических повреждений БИ и/или БФ, воздействия на электронные блоки извещателя недопустимо высокого напряжения, утраты настоящего Руководства - действие гарантии предприятия - изготовителя прекращается.

7.5 Извещатели, у которых во время гарантийного срока будет выявлено несоответствие требованиям технических условий, безвозмездно ремонтируются или заменяются предприятием-изготовителем по адресу:

195197, г. Санкт-Петербург, Кондратьевский пр., д. 46, ЗАО «СПЭК»

телефон/факс: (812) 540-39-23, 540-44-14

<http://www.spec.ru>

E-mail: spec@spec.ru

8 Сведения о сертификации

8.1 Интеллектуальный режим обработки сигнала защищен патентом РФ № 18783.

8.2 Сертификат соответствия

РОСС.RU.OC03.H01055
с 24.12.2013 по 23.12.2016

Схема подключения извещателя




Кронштейн настенный. Установочные размеры




Приложение В

Габаритные размеры БИ (БФ)



Приложение Г


Установка блоков извещателя на кронштейн



Примечание: для обеспечения плавности регулировки по горизонтали рекомендуется применять смазку Литол 24 или аналогичную


Приложение Д

Размещение видоискателя и индикатора в нерабочем положении.




Приложение Е

Внешний вид видоискателя



Приложение Ж

Установка видеоискателя и индикатора в рабочее положение



10 Свидетельство о приемке

Извещатель охранный линейный оптико-электронный

☐ ИО209-17 «СПЭК-8»

☐ ИО209-17 «СПЭК-8RS»

ДКЯГ.425151.001 ТУ

Блок излучателя (БИ)
ДКЯГ.468179.003

Блок фотоприемника (БФ)
ДКЯГ.468169.003

Изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признан годным к эксплуатации.

Начальник ОТК

подпись

расшифровка подписи

Штамп ОТК

11 Свидетельство об упаковке

Извещатель охранный линейный оптико-электронный

☐ ИО209-17 «СПЭК-8»

☐ ИО209-17 «СПЭК-8RS»

ДКЯГ.425151.001 ТУ

Блок излучателя (БИ)
ДКЯГ.468179.003

Блок фотоприемника (БФ)
ДКЯГ.468169.003

Упакован ЗАО «СПЭК» согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

Представитель ОТК

подпись

расшифровка подписи