



НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ

# СПЕКТРОН

Согласовано:  
ФГБУ ВНИИПО МЧС России  
ОС «ПОЖТЕСТ»

Согласовано:  
ФГУП «ВНИИФТРИ»  
ОС ВСИ «ВНИИФТРИ»

## ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ТЕПЛОВОЙ ТОЧЕЧНЫЙ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ ИП 101-СпектронТ-Р

Руководство по эксплуатации  
СПЕК.425214.001 РЭ



## ***ВНИМАНИЕ!***

*Перед установкой и включением извещателя внимательно ознакомьтесь с руководством по эксплуатации.*

### **1 ОПИСАНИЕ**

ИП 101-СпектронТ-Р представляет собой автоматическое электронное устройство, которое при обнаружении изменения температуры в зоне контроля, выдает сигнал «ПОЖАР» в шлейф сигнализации приёмно-контрольного прибора в зависимости от скорости повышения температуры и заданного температурного класса.

По характеру реакции извещатель подразделяется на три режима:

- максимальный;
- дифференциальный;
- максимально–дифференциальный.

Для включения максимального режима, необходимо установить переключку между контактами GND и Rtd (таблица 7), и выбрать температурный класс, см п. 5.4 настоящего РЭ.

Для включения дифференциального режима, необходимо убедиться в отсутствии переключки между контактами GND и Rtd, см п. 5.3 настоящего РЭ, далее отключить температурный класс, см. табл. 8.

Для включения максимально–дифференциального режима, необходимо выбрать температурный класс согласно п. 5.4 настоящего РЭ, при этом переключка должна отсутствовать, см. табл. 7.

Извещатель выполнен в соответствии с требованиями технических средств пожарной автоматики по ГОСТ Р 53325. Корпус извещателя изготовлен из алюминиевого сплава АК12 и имеет степень защиты (IP68) от воздействия внешней среды.

Извещатель выполнен в соответствии с требованиями на взрывозащищенное оборудование подгрупп ПА, ПВ, ПС по ГОСТ 30852.0 (МЭК 60079-0) и соответствует маркировке взрывозащиты 1Exd[ia]IIC T4/T5/T6 X, где [ia] – внутренняя искробезопасная цепь.

Знак «X» в маркировке взрывозащиты означает, что при эксплуатации извещателя следует защищать трубку чувствительного элемента от механических ударов.

Извещатель может устанавливаться во взрывоопасных зонах помещений и наружных установок согласно классификации главы 7.3. ПУЭ (шестое издание), ГОСТ 30852.9, ГОСТ 30852.13 и других директивных документов, регламентирующих применение электрооборудования во взрывоопасных

зонах. Окружающая среда может содержать взрывоопасные смеси газов и паров с воздухом категории ПА, ПВ и ПС. Извещатель можно использовать в шлейфах сигнализации на размыкание (последовательное включение) или на замыкание (параллельное включение).

Стандартная конфигурация извещателя включает в себя реле сигнала «ПОЖАР», и оптореле сигнала «НЕИСПРАВНОСТЬ». Супер-яркий светодиод, расположенный на корпусе извещателя выполняет функции индикатора состояний. Возможность работы извещателя в температурном диапазоне от минус 55°C до плюс 85°C.

## 2 ХАРАКТЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Характер реакции максимальный, дифференциальный, максимально-дифференциальный.
- Стандартная комплектация с реле сигнала «ПОЖАР», и оптореле сигнала «НЕИСПРАВНОСТЬ».
- Использование супер-яркого светодиода индикации режимов извещателя («ПОЖАР», «НЕИСПРАВНОСТЬ», «ДЕЖУРНЫЙ»).
- Работа в двух или четырехпроводной линии связи.
- Передача сигнала «НЕИСПРАВНОСТЬ» по двух или четырехпроводной линии связи.
- Отвечает соответствующим нормам по устойчивости к радио- и электромагнитным помехам по ГОСТ Р 53325.
- Взрывозащищённое исполнение корпуса, отвечающее требованиям мировых стандартов.
- Использование монтажного кронштейна К-05, облегчающего крепление извещателя к различным поверхностям.
- Гарантийный срок 3 года.

## 3 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 1 – Максимальный режим

| Характеристика               |                     |                                  | Значение  |
|------------------------------|---------------------|----------------------------------|-----------|
| Температура срабатывания, °C | Температурный класс | Температурный класс оборудования |           |
|                              | A1                  | T6                               | 54 – 65   |
|                              | A2                  | T6                               | 54 – 70   |
|                              | A3                  | T6                               | 64 – 76   |
|                              | B                   | T6                               | 69 – 85   |
|                              | C                   | T5                               | 84 – 100  |
|                              | D                   | T4                               | 99 – 115  |
|                              | E                   | T4                               | 114 – 130 |

Таблица 2 – Дифференциальный режим

| Характеристика                 |  | Значение |                       |
|--------------------------------|--|----------|-----------------------|
| Скорость повышения температуры |  | °С/мин   | Время срабатывания, с |
|                                |  | 5        | 120÷500               |
|                                |  | 10       | 60÷242                |
|                                |  | 20       | 30÷130                |
|                                |  | 30       | 20÷100                |

Таблица 3 – Максимально-дифференциальный режим

| Характеристика                 |                  |                                  | Значение  |                       |
|--------------------------------|------------------|----------------------------------|-----------|-----------------------|
| Температура срабатывания, °С   | Класс извещателя | Температурный класс оборудования |           |                       |
|                                | A1R              | T6                               | 54 – 65   |                       |
|                                | A2R              | T6                               | 54 – 70   |                       |
|                                | A3R              | T6                               | 64 – 76   |                       |
|                                | BR               | T6                               | 69 – 85   |                       |
|                                | CR               | T5                               | 84 – 100  |                       |
|                                | DR               | T4                               | 99 – 115  |                       |
|                                | ER               | T4                               | 114 – 130 |                       |
| Скорость повышения температуры |                  |                                  | °С/мин    | Время срабатывания, с |
|                                |                  |                                  | 5         | 120÷500               |
|                                |                  |                                  | 10        | 60÷242                |
|                                |                  |                                  | 20        | 30÷130                |
|                                |                  |                                  | 30        | 20÷100                |

Таблица 4 – Технические параметры извещателя

| Характеристика                                              |               | Значение |
|-------------------------------------------------------------|---------------|----------|
| Напряжение питания, В                                       |               | 9 ÷ 28   |
| Ток потребления в режиме «ДЕЖУРНЫЙ», не более, мА           | без реле      | 0,25     |
|                                                             | реле «ПОЖАР»  | 5        |
| Ток потребления в режиме «ПОЖАР», мА                        | без реле      | 3 ÷ 15*  |
|                                                             | реле «ПОЖАР»  | 30       |
| Нагрузочные характеристики «сухого» контакта реле, не более | напряжение, В | 30       |
|                                                             | ток, мА       | 100      |
| Время восстановления, не менее, с                           |               | 2        |
| Время выхода в режим «ДЕЖУРНЫЙ»                             |               | 2        |

|                             |                           |
|-----------------------------|---------------------------|
| Температурный диапазон, °С  | -55 ÷ +85                 |
| Степень защиты оболочки, IP | 68                        |
| Масса, не более, г          | 1000                      |
| Климатическое исполнение    | ОМ<br>(тип атмосферы III) |

\* - выбор тока осуществляется потребителем

Габаритные размеры извещателя и крепежного устройства показаны на рисунке 1 и 2.




Рис. 1 – Извещатель пожарный тепловой ИП 101-СпектронТ-Р




Рис. 2 – Крепежное устройство (К-05)


## 4 ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

### 4.1 УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

Извещатель ИП 101-СпектронТ-Р предназначен для выдачи электрического сигнала «ПОЖАР» в шлейф сигнализации приёмно-контрольного прибора при повышении температуры среды и/или превышение скорости повышения температуры, выше заданного значения. После обработки сигнала по алгоритму, разработанному в «НПО Спектрон», принимается решение о переходе извещателя в режим «ПОЖАР».

В извещателе реализован микропроцессорный анализ сигнала температурного датчика, позволяющий достигнуть высокой точности и малой инерционности срабатывания во всем диапазоне скорости нарастания температуры.

Для повышения надежности и предотвращения ложных срабатываний извещателя используются сигналы от двух полупроводниковых датчиков температуры.



1 – винт М6 с шайбой; 2 – кабельный ввод; 3 – крепежное устройство (К-05); 4 – гайка М30х1,5; 5 – чувствительный элемент; 6 – светодиодный индикатор; 7 – корпус извещателя; 8 – крышка извещателя.

Рис.3 – Извещатель ИП 101-СпектронТ-Р с крепежным устройством

## 4.2 СВЕТОДИОДНЫЙ ИНДИКАТОР СОСТОЯНИЯ

Супер-яркий светодиод служит индикатором режимов работы извещателя – «ДЕЖУРНЫЙ», «ПОЖАР», «НЕИСПРАВНОСТЬ». Соответствие текущих состояний извещателя режимам индикации светодиода приведены в таблице 5.

Таблица 5 – Индикация извещателя

| Состояние извещателя                                                                | Свечение светодиода                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Напряжение питания включено, режим «ДЕЖУРНЫЙ» (отсутствие неисправности или пожара) | Одианрные вспышки красного цвета с периодом 7 сек. |
| Режим «НЕИСПРАВНОСТЬ»                                                               | Одианрные вспышки красного цвета с периодом 1 сек. |
| Режим «ПОЖАР»                                                                       | Постоянное горение красным цветом                  |

Возврат извещателя из режима «ПОЖАР» или «НЕИСПРАВНОСТЬ» в режим «ДЕЖУРНЫЙ» осуществляется путем снятия напряжения питания на время не менее 2с.

## 4.3 ВЫХОДНЫЕ СИГНАЛЫ

### Двухпроводная линия шлейфа сигнализации.

При подключении извещателя в двухпроводную линию шлейфа сигнализации состояние «ПОЖАР» характеризуется изменением тока потребления извещателя. Ток потребления извещателя в режиме «ПОЖАР» может принимать различные значения в зависимости от установленного  $R_{доб}$ . см. пункт 5 настоящего РЭ. Светодиод в режиме «ПОЖАР» горит постоянно. Режим «НЕИСПРАВНОСТЬ» выдаётся посредством размыкания шлейфа на время 0,5 сек. и соответствующей индикацией светодиода извещателя.

Функция контроля работоспособности, может быть отключена пользователем (таблица 9).

### Извещатель запитан отдельно от линии шлейфа сигнализации.

В случае если контроль линии ШС осуществляется отдельно от линии питания извещателя, при отсутствии  $R_{доб}$ ., будет активировано реле, входящее в состав извещателя, имеющее перекидной «сухой» контакт. Режим «ПОЖАР» будет передан изменением состояния «сухих» контактов реле. Светодиод в режиме «ПОЖАР» горит постоянно. При отсутствии сигнала «ПОЖАР» данное реле находится в обесточенном состоянии. Реле «ПОЖАРА» имеет нормально разомкнутый и нормально замкнутый контакты. Режим «НЕИСПРАВНОСТЬ» в данном случае будет передан изменением состояния контактов оптореле «НЕИСПРАВНОСТЬ». Оптореле «НЕИСПРАВНОСТЬ»

имеет нормально замкнутые контакты. В «ДЕЖУРНОМ» режиме, при отсутствии пожара это реле находится под напряжением.

Функция контроля работоспособности, может быть отключена пользователем (таблица 9).

#### 4.4 УСЛОВИЯ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

##### **ВНИМАНИЕ!**

*При монтаже и эксплуатации извещателя принять меры по защите чувствительного элемента от механических воздействий и ударов, рис.3.*

Монтаж и эксплуатация изделия должна осуществляться в соответствии с требованиями руководства по эксплуатации, главы 7.3 «Правил устройства электроустановок», ГОСТ 30852.10, ГОСТ 30852.14, ГОСТ 30852.17, ГОСТ 30852.19.

Извещатель может использоваться в шлейфе сигнализации с напряжением от 9 до 28 В и в шлейфе сигнализации с переполюсовкой с номинальным напряжением 24 В при следующих временных параметрах переполюсовки:

- длительность импульса «+» не менее, мс ..... 700
- длительность импульса «-», мс .....  $50 \div 100$

Каждый извещатель при подключении по 4-х проводной схеме, вносит в шлейф сопротивление 30 Ом, уменьшая тем самым максимальное сопротивление проводов шлейфа, нормируемое документацией используемого приёмно-контрольного прибора.

При прокладке кабеля шлейфа сигнализации следует руководствоваться следующими правилами:

- шлейф сигнализации располагать вдали от силовых кабелей, пересечение силового кабеля кабелем шлейфа сигнализации должно производиться под прямым углом;
- при использовании экранированного кабеля для прокладки шлейфа сигнализации его экран должен быть соединён с клеммой «земля» приёмно-контрольного прибора, который должен быть заземлен;
- заземление экрана должно быть надёжным и осуществляться только в одной точке.

Питание извещателя с подключенным реле должно осуществляться от источника питания с напряжением от 9 до 28 В и током нагрузки не менее  $30 \cdot N$  мА, где N-количество извещателей.

В соответствии с ГОСТ 12.2.007.0-75 извещатель относится к классу защиты – III.

Взрывобезопасность извещателя обеспечивается:

- видом взрывонепроницаемая оболочка “d” и внутренняя искробезопасная электрическая цепь [ia];
- в соответствии с требованиями ГОСТ 30852.1 токоведущие и искрящие части заключены во взрывонепроницаемую оболочку, которая выдерживает давление взрыва и совместно со средствами защиты исключает передачу взрыва в окружающую взрывоопасную среду;
- все искрозащитные элементы искробезопасной цепи залиты компаундом в соответствии с требованиями ГОСТ 30852.10;
- крышка взрывонепроницаемой оболочки крепится к корпусу болтами с шестигранными головками;
- все болты и гайки, крепящие детали с взрывозащищенными поверхностями, а также токоведущие зажимы, предохранены от самоотвинчивания пружинными шайбами и крепежными элементами;
- электрические зазоры, пути утечки и прочность электрической изоляции соответствуют требованиям ГОСТ 30852.10;
- температура нагрева наружных поверхностей оболочки в нормальных режимах не превышает температуры для электрооборудования соответствующего температурного класса (T4/T5/T6) по ГОСТ 30852.0;
- взрывозащитные поверхности крышки, корпуса покрывают смазкой ЦИАТИМ-221 ГОСТ 9433;
- оболочка соответствует высокой степени механической прочности по ГОСТ 30852.0.

#### **4.5 МАРКИРОВКА**

Маркировка извещателя должна содержать следующую информацию:

- наименование или товарный знак предприятия-изготовителя;
- наименование, условное обозначение и условное наименование;
- маркировку взрывозащиты;
- название органа по сертификации взрывозащиты и номер сертификата;
- степень защиты по ГОСТ 14254;
- климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150;
- напряжение питания;
- дату выпуска;
- заводской номер;
- знаки соответствия систем сертификации.

## 5 УСТАНОВКА ПАРАМЕТРОВ ИЗВЕЩАТЕЛЯ

### 5.1 ИЗМЕНЯЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ ИЗВЕЩАТЕЛЯ

- ток режима «ПОЖАР»;
- температурный класс извещателя;
- функция контроля работоспособности;
- режимы работы реле «ПОЖАР»;
- установка максимального времени скорости изменения температуры.

Установка функции контроля работоспособности, работы режима реле «ПОЖАР» и ввод других параметров и команд производится через меню извещателя. Структура меню показана в таблице 9.

### 5.2 ИЗМЕНЕНИЕ ТОКА РЕЖИМА «ПОЖАР»

5.2.1 Выбор тока режима «ПОЖАР» из ряда заводской установки производится подключением соответствующего резистора Rдоб., см. таблицу 6.

Таблица 6

| Ток извещателя в режиме «ПОЖАР», мА | реле «ПОЖАР» | 3   | 5   | 7   | 10  | 12   | 15   |
|-------------------------------------|--------------|-----|-----|-----|-----|------|------|
| Rдоб., Ом $\pm$ 20%                 | нет          | 100 | 200 | 300 | 470 | 1000 | 1500 |

5.2.2 При отсутствии Rдоб. будет активировано реле «ПОЖАР», имеющее перекидной «сухой» контакт.

5.2.3 Для установки тока режима «ПОЖАР», отличного от указанного в таблице 6, необходимо:

- при отключенном питании извещателя установить Rдоб. с номиналом в диапазоне 100 ÷ 1500 Ом;
- подключить извещатель к линии питания через амперметр;
- войти в пункт меню 3 (таблица 9), для входа в пункт меню извещателя: закоротить перемычкой контакты Rдоб. и включить питание извещателя. Индикатор извещателя начнёт мигать, с периодом 1,5 сек. Отсчитать 3 мигания и убрать перемычку с контактов Rдоб., при этом извещатель перейдёт в пункт меню 3, амперметр отразит текущее значение тока режима «ПОЖАР»;
- контролируя ток потребления амперметром, изменить его значение посредством замыкания перемычкой контактов Rдоб. (уменьшение тока) или отключения одного из выводов резистора Rдоб. (увеличение тока).

## 5.3 УСТАНОВКА ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО РЕЖИМА

Выбор дифференциального режима работы извещателя производится удалением перемычки между контактами GND и Rtd, см. таблицу 7, рис. 5–7.

Таблица 7 – Дифференциальный режим

| Режим работы –<br>дифференциальный | Перемычка есть | Перемычки нет* |
|------------------------------------|----------------|----------------|
|                                    | Режим выключен | Режим включен  |

\* - заводская установка

## 5.4 ВЫБОР ТЕМПЕРАТУРНОГО КЛАССА ИЗВЕЩАТЕЛЯ

Выбор температурного класса извещателя из ряда заводской установки производится подключением соответствующего резистора Rt, см. таблицу 8, рис. 5–7.

Таблица 8 – Температурный класс

| Температур-<br>ный класс<br>извещателя | A1/<br>A1R | A2/<br>A2R | A3/<br>A3R | B/<br>BR | C/<br>CR | D/<br>DR | E/<br>ER | Откл. темпе-<br>ратурного<br>класса* |
|----------------------------------------|------------|------------|------------|----------|----------|----------|----------|--------------------------------------|
| Rt., Ом ±<br>20%                       | 100        | 200        | 300        | 470      | 1000     | 1500     | 2000     | перемычка                            |

\* - только для дифференциального режима работы извещателя

## 5.5 ПОРЯДОК УСТАНОВКИ МАКСИМАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ

- при отключенном питании извещателя установить Rдоб. с номиналом в диапазоне  $100 \div 1500$  Ом;
- подключить питание извещателя;
- войти в пункт меню 8 (таблица 9), для входа в пункт меню извещателя;
- закоротить перемычкой контакты Rдоб. и включить питание извещателя. Индикатор извещателя начнёт мигать, с периодом 1,5 сек. Отсчитать 8 миганий и убрать перемычку с контактов Rдоб., при этом извещатель перейдёт в пункт меню 8;
- контролируя количество импульсов изменить его посредством замыкания (уменьшение) или отключения (увеличение) Rдоб., время устанавливается дискретно 1 мин. на 1 импульс.

## 5.6 ИЗМЕНЕНИЕ ФУНКЦИИ КОНТРОЛЯ РАБОТОСПОСОБНОСТИ, РАБОТЫ РЕЖИМА РЕЛЕ «ПОЖАР» И ВОЗВРАТ К ЗАВОДСКИМ УСТАНОВКАМ

### 5.6.1 Порядок изменения параметров:

- для изменения параметра, определить его установленное значение, для этого после входа в пункт меню, индикатор извещателя будет давать группы

вспышек через каждые 4 сек, количество вспышек в группе соответствует номеру значения пункта меню (таблица 9);

- коррекция номера значения производится вычитанием или прибавлением соответствующего числа вспышек, которые появляются, если во время паузы между группами вспышек, определяющих номер значения, закоротить  $R_{доб.}$ , либо отключения одного из выводов резистора  $R_{доб.}$ , при этом соответственно будет происходить уменьшение, либо увеличение числа вспышек в группе, приходящих во время замкнутого или разомкнутого состояния  $R_{доб.}$ ;

- установить  $R_{доб.}$  и проверить количество вспышек в группе, если оно не соответствует требуемому значению, произвести соответствующую операцию коррекции;

- следует учесть то, что если группы вспышек, определяющих номер значения повторяются, через каждые 4 секунды, то корректирующие вспышки не повторяются, поэтому при неудачной коррекции параметра, процедуру коррекции нужно будет начинать сначала.

### **ВНИМАНИЕ!**

*При выборе команды «Возврат к заводским установкам», в случае если ток режима «ПОЖАР» был изменен пользователем – параметр тока не изменится!*

Таблица 9 – Структура меню извещателя

| Параметр, функция, команда     | Пункт меню | Номер значения параметра | Значение параметра                                                                                                                          |
|--------------------------------|------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Возврат к заводским установкам | 2          | —                        |                                                                                                                                             |
| Установка тока режима «ПОЖАР»  | 3          | —                        | Ток изменяется дискретно со скоростью 0,1 мА/0,5 сек.                                                                                       |
| Контроль работоспособности     | 6          | 0                        | Контроль отключён                                                                                                                           |
|                                |            | 1                        | Контроль включён (размыкание шлейфа на 0,5 сек.).*<br>Сброс индикации «НЕИСПРАВНОСТЬ» извещателя при выключении напряжения шлейфа на 2 сек. |
| Режим работы реле «ПОЖАР»      | 7          | 0                        | Автоматический переход из режима «ПОЖАР» в режим «ДЕЖУРНЫЙ» отключен*                                                                       |

|                                                                  |   |   |                                                                       |
|------------------------------------------------------------------|---|---|-----------------------------------------------------------------------|
|                                                                  |   | 1 | Автоматический переход из режима «ПОЖАР» в режим «ДЕЖУРНЫЙ» включен** |
| Установка максимального времени работы дифференциального каскада | 8 | — | Время устанавливается дискретно 1 мин./1 импульс.                     |

\* - заводская установка (параметры не включенные в таблицу возможно изменить по согласованию)

\*\* - автоматический переход извещателя из режима «ПОЖАР» в режим «ДЕЖУРНЫЙ» осуществляется через 2 сек с момента понижения температуры ниже нижней границы установленного температурного класса

### 5.6.2 ПРИМЕР ИЗМЕНЕНИЯ ПАРАМЕТРА

Установка режима работы реле «ПОЖАР» «включен» при заводской установке «отключен» (таблица 9):

- закоротить перемычкой контакты Rдоб., включить питание извещателя, при этом индикатор начинает мигать. После 7 вспышек убрать перемычку с контактов Rдоб., извещатель перейдет в пункт меню – «7», при этом индикатор не будет мигать, что соответствует значению параметра – «0» режим работы реле «ПОЖАР» «отключен». (таблица 9);

- закоротить перемычкой контакты Rдоб., и дождавшись 1 вспышки, убрать перемычку с контактов Rдоб., что приведет к изменению заводской установки «отключен» на «включён». (таблица 9);

- проверить установленный номер значения, дождавшись следующей группы вспышек, в которой должна быть 1 вспышка.

- сохранить параметр, отключив питание извещателя.

На сайте [www.spectron-ops.ru](http://www.spectron-ops.ru) находится видеоинструкция по установке изменяемых параметров извещателя.

## 6 МОНТАЖ ИЗВЕЩАТЕЛЯ

### **ВНИМАНИЕ!**

*Во время тестирования или технического обслуживания, система пожарной сигнализации должна быть отключена во избежание нежелательной активации пожаротушения или подачи сигнала «ПОЖАР».*

*Включение извещателя должно соответствовать приведенным схемам подключения в настоящем РЭ. Применение схем подключения, отличных от указанных и не согласованных официально с изготовителем, приводит к безусловному прекращению действия гарантии и может оказаться причиной неправильной работы извещателя.*

*Установка и электромонтаж извещателя должны выполняться только квалифицированными специалистами.*

## **6.1 РАСПОЛОЖЕНИЕ ИЗВЕЩАТЕЛЯ**

При размещении извещателя должны быть приняты во внимание следующие факторы:

- Определение наиболее возможных источников возгораний.
- Уверенность, что для адекватной защиты контролируемой зоны используется достаточное количество извещателей.
- Обеспечение лёгкого доступа к извещателю для проведения работ по периодическому обслуживанию.

## **6.2 ПРОЦЕДУРА МОНТАЖА ИЗВЕЩАТЕЛЯ**

Монтаж извещателя на объекте должен производиться в соответствии с утвержденным в установленном порядке проектом размещения системы, в составе которой он используются.

Перед монтажом извещателя необходимо произвести внешний осмотр, особенно обратить внимание на:

- отсутствие повреждений корпуса и трубки чувствительного элемента;
- наличие средств уплотнения кабельных вводов и отсутствие их повреждений;
- наличие всех крепежных элементов (болтов, гаек, шайб) в соответствии с проектом размещения извещателя на объекте;
- отсутствие повреждений клеммника;
- отсутствие повреждений заземляющих устройств.

Для установки и монтажа извещателя необходимо выполнить следующее:

- установить извещатель на рабочее место;
- при наличии крепежного устройства определить место установки и разметить место крепления, рис. 2;
- закрепить крепежное устройство на рабочем месте;
- установить на крепежное устройство извещатель и зафиксировать гайкой, рис. 3;
- открутить 3 фиксирующих винта и осуществить электрический монтаж согласно п. 6.3;
- после монтажа по необходимости возобновить смазку ЦИАТИМ-221 ГОСТ 9433-80 и закрутить 3 винта.

## 6.3 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ МОНТАЖ

Монтаж и эксплуатация изделия должна осуществляться в соответствии с требованиями руководства по эксплуатации, главы 7.3 «Правил устройства электроустановок», ГОСТ 30852.10, ГОСТ 30852.14, ГОСТ 30852.17, ГОСТ 30852.19.

Подсоединить заземляющий или нулевой защитный проводник к корпусу извещателя, используя винт заземления, рис. 4.



Рис. 4 – Место заземления на корпусе извещателя

### 6.3.1 Требования к проводам и кабелям.

При электромонтаже извещателя должны использоваться провода сечением не менее  $0,75 \text{ мм}^2$ . Диаметр проводов выбирается в зависимости от кабельного ввода, табл. 10.

Таблица 10 – Вид кабельного ввода

| Обозначение | Расшифровка                                                                                                                |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ШТ1/2       | Штуцер для трубной разводки с резьбой G 1/2                                                                                |
| KB12        | Кабельный ввод для монтажа бронированным кабелем с диаметром брони до 12 мм или металлорукавом с условным проходом D=10 мм |
| ЗГ          | Оконечная заглушка M20x1,5                                                                                                 |
| ШТ3/4       | Штуцер для трубной разводки с резьбой G 3/4                                                                                |
| KB15        | Кабельных ввод для монтажа кабелем в металлорукаве с условным проходом D=15 мм                                             |

### 6.3.2 Обеспечение влагозащищённости.

Во время монтажных работ важно принять меры, чтобы не допустить попадание влаги в электрические соединения или внутренние компоненты извещателя. Обеспечение влагозащищённости необходимо для сохранения работоспособности системы в процессе эксплуатации, при этом ответственность за выполнение этих мер лежит на монтажно-наладочной организации.

### 6.3.3 Процедура электрического монтажа.

Корпус извещателя оборудован двумя отверстиями для кабельных вводов с резьбой М20\*1,5. Извещатель может комплектоваться следующими видами кабельных вводов, обозначенных в таблице 10.

При электромонтаже извещателя должна соблюдаться следующая процедура:

Все внешние провода подводятся к извещателю через внутреннее клеммное отделение, являющееся составной частью извещателя. Используются нажимные клеммы Wago для проводов сечением от 0,08 мм<sup>2</sup> до 2,5 мм<sup>2</sup>. Подключение извещателя осуществляется по 2-х или по 4-х проводной линии связи в соответствии с рис. 5 - 7 настоящего РЭ.

При прокладке бронированным кабелем монтаж производить в следующей последовательности:

- снять наружную изоляцию кабеля на длину 140 мм;
- снять броню на длину 80 мм;
- снять внутреннюю изоляцию на 50 мм;
- осуществить монтаж соединительного кабеля в кабельном вводе и соединить проводники в соответствии со схемой подключения к ППК, рис. 5 - 7.

При трубной разводке, трубная муфта навинчивается непосредственно на штуцер с резьбой G1/2 или G3/4, рис. 9.

Таблица 11 – Номиналы добавочных резисторов при подключении по 2-х проводной схеме к ППК различных производителей

| ППКОП                                          | Рдоб., Ом<br>(однопороговое<br>включение) | Рдоб., Ом<br>(двухпороговое<br>включение) | Рок.,<br>кОм |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------|
| Спектрон, Магистр, Гранит                      | 470                                       | 200                                       | 7,5          |
| ВЭРС                                           | 470                                       | 200                                       | 7,5          |
| Сигнал-20, Сигнал-ВКА                          | 200                                       | нет режима                                | 4,7          |
| Сигнал ВК-4                                    | 300                                       | нет режима                                | 4,7          |
| Рубеж АМП-4                                    | 470                                       | 200                                       | 4,7          |
| Сигнал20П «тип ШС 1»                           | 470                                       | 300                                       | 4,7          |
| С2000 АСПТ «тип ШС 1»<br>С2000 АСПТ «тип ШС 2» | нет режима                                | 300                                       | 4,7          |

Таблица 12 – Номиналы резисторов при подключении по 4-х проводной схеме к ППК различных производителей

| ППКОП                     | Рпж., Ом<br>(однопороговое<br>включение) | Рпж., Ом<br>(двухпороговое<br>включение) | Рок.,<br>кОм |
|---------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|--------------|
| Спектрон, Магистр, Гранит | 820                                      | 2000                                     | 7,5          |
| ВЭРС                      | 820                                      | 1500                                     | 7,5          |
| Сигнал-20, Сигнал-ВКА     | 820                                      | нет режима                               | 4,7          |
| Сигнал ВК-4               | 1000                                     | нет режима                               | 4,7          |
| Рубеж АМП-4               | 1000                                     | 2000                                     | 4,7          |
| Сигнал20П «тип ШС 1»      | 1500                                     | 3000                                     | 4,7          |
| С2000 АСПТ «тип ШС 1»     | нет режима                               | 3000                                     | 4,7          |
| С2000 АСПТ «тип ШС 2»     | нет режима                               | 3000<br>включение по<br>двум ШС          | 4,7          |
| С2000-АР2 (АР8)           | 4700                                     | нет режима                               | 10           |
| ЯУЗА -Ех                  | 1000                                     | 2000                                     | 10           |




Рисунок 5 – 2-х проводная схема подключения




Рисунок 6 – 4-х проводная схема подключения




Рисунок 7 – 4-х проводная схема подключения к С2000-АР2 (АР-8)

## 7 ОБНАРУЖЕНИЕ И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

### **ВНИМАНИЕ!**

*Извещатель не содержит элементов, ремонтируемых пользователем.*

*Не отключенный от сети извещатель снимать категорически запрещается.*

Чувствительный элемент извещателя является невосстанавливаемым, неразборным и неремонтопригодным. Ремонт извещателя должен производиться только на предприятии – изготовителе.

Поиск неисправностей или демонтаж извещателя надлежит выполнять в следующем порядке:

1. **Отключить всё оборудование пожаротушения.**
2. Убедиться в отсутствии загрязнений на трубке чувствительного элемента извещателя. В случае загрязнения удалить.
3. Проверить наличие напряжения питания на извещателе.
4. Проверить индикацию неисправности.
5. Если вышеперечисленные пункты не устранили состояние неисправности, то следует обратиться к предприятию-изготовителю по телефону (343) 379-07-95 или электронной почте [support@spectron-ops.ru](mailto:support@spectron-ops.ru).

### **ПРИМЕЧАНИЕ**

*Желательно иметь запасной извещатель для немедленной замены неисправного устройства и обеспечения непрерывной защиты опасной зоны.*

## 8 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

### **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

*Перед проведением периодического технического обслуживания извещателя отключите оборудование пожаротушения.*

При монтаже, демонтаже и обслуживании извещателя во время эксплуатации на объекте необходимо соблюдать меры предосторожности в соответствии с правилами техники безопасности, установленными для объекта. Ответственность за соблюдение правил безопасности возлагается на обслуживающий персонал.

В процессе эксплуатации извещатель должен подвергаться внешнему осмотру. Периодический осмотр извещателя должен проводиться в сроки, установленным техническим регламентом в зависимости от производственных условий, но не реже одного раза в год. В извещателе задействована функция самоконтроля, которая позволяет не проверять работоспособность прибора.

## **9 РЕМОНТ И ВОЗВРАТ УСТРОЙСТВА**

Извещатель не предназначен для ремонта пользователем на местах использования. При возникновении проблем, следует обратиться к разделу «Обнаружение и устранение неисправностей». При обнаружении неисправностей и дефектов, возникших по вине предприятия-изготовителя, потребителем составляется акт в одностороннем порядке с описанием неисправности. Извещатель с паспортом и актом возвращается на предприятие-изготовитель.

Правильно упакуйте извещатель, используя достаточное количество упаковочного и антисиатического материала. При возврате извещатель следует направлять по адресу:

623700, Россия, Свердловская обл., г. Березовский, ул. Ленина, 2д.  
тел.:(343)379-07-95.

## **10 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ**

Срок службы извещателя 10 лет.

Гарантийный срок службы извещателя 36 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 48 месяцев со дня продажи.

Гарантийный ремонт с учётом требований ГОСТ 30852.19 замена извещателя производится предприятием-изготовителем при условии соблюдения потребителем правил транспортирования, хранения и эксплуатации.

Предприятие-изготовитель не принимает претензий: если истек гарантийный срок эксплуатации; при отсутствии паспорта на извещатель; в случае нарушений настоящего руководства по эксплуатации; использование других схем подключения.

## **11 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ**

Условия транспортирования извещателей должны соответствовать условиям хранения 2 по ГОСТ 15150. Упакованный извещатель должен храниться при условии 1 по ГОСТ 15150.

Извещатель может транспортироваться на любое расстояние, любым видом транспорта. При транспортировании должна быть обеспечена защита транспортной тары от атмосферных осадков.

## 12 ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Пример записи в документации при заказе:

Извещатель пожарный тепловой точечный взрывозащищенный  
ИП 101-СпектронТ-Р.Х

Х – комплект кабельных вводов (таблица 14, рисунок 8 - 9)

В комплект поставки извещателя входит:

- извещатель..... 1 шт.;
- крепёжное устройство К-05.. ..... по заказу;
- ключ шестигранный №5 ..... 1 шт.;
- кабельный ввод..... по заказу;
- руководство по эксплуатации СПЕК.425214.001 РЭ ..... 1 шт.;
- паспорт СПЕК.425214.001 ПС ..... 1 шт.

Таблица 14 – Вид кабельного ввода

| Обозначение | Расшифровка                                                                                                                |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ШТ1/2       | Штуцер для трубной разводки с резьбой G 1/2                                                                                |
| KB12        | Кабельный ввод для монтажа бронированным кабелем с диаметром брони до 12 мм или металлорукавом с условным проходом D=10 мм |
| ЗГ          | Оконечная заглушка M20x1,5                                                                                                 |
| ШТ3/4       | Штуцер для трубной разводки с резьбой G 3/4                                                                                |
| KB15        | Кабельных ввод для монтажа кабелем в металлорукаве с условным проходом D=15 мм                                             |



ШТ1/2



KB12



ЗГ



ШТ3/4



KB15

Рисунок 8 – Кабельный ввод




Рисунок 9 – Различные вводные устройства

Обозначения:

1 – основание корпуса; 2 – внутренняя изоляция кабеля; 3 – кольцо уплотнительное; 4 – шайба; 5 – контргайка; 6 – штуцер; 7 – гайка; 8 – броня кабеля или металлорукав; 9 – трубная муфта (в комплект не входит); 10 – заглушка; 11 – конус; 12 – кольцо.

### АДРЕС ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Россия, 623700, Свердловская обл., г. Березовский, ул. Ленина, 2д.  
т/ф. (343)379-07-95.

[info@spectron-ops.ru](mailto:info@spectron-ops.ru) [www.spectron-ops.ru](http://www.spectron-ops.ru)

[illegible]

