РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ **С-RU.ПБ01.В.02050** (номер сертификата соответствия) ТР **1370196** (учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ (наименование и местонахождение заявителя)
ООО «НПО Спектрон»
620017, г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, 4В-46.
Тел./факс (343) 379-07-95.
ОГРН 1056603780177

ИЗГОТОВИТЕЛЬ (наименование и местонахождение изготовителя продукции)
ООО «НПО Спектрон»
623700, Свердловская область, г. Березовский, ул. Ленина, 2д.
Тел./факс (343) 379-07-95.
ОГРН 1056603780177

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ (наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)
ОС «ПОЖТЕСТ» ФГБУ ВНИИПО МЧС России
143903, Московская область, г. Балашиха, мкр. ВНИИПО, д. 12,
тел./факс (495) 529-85-61. ОГРН: 1025000508610
Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ01 выдан 03.10.2011г. МЧС России

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ (информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)
Извещатели пожарные пламени серии ИП329-7-1 «Спектрон-401», СПЕК.425243.400 ТУ
Серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП) **43 7114**

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)
Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ)

код ЕКПС

(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация)

код ТН ВЭД России

ГОСТ Р 53325-2009
«Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования. Методы испытаний»
(п.п. 4.2.1.5, 4.2.2.1-4.2.2.4, 4.2.2.6, 4.2.3, 4.2.9.2, 4.11.1.1, 4.11.1.2, 4.11.1.4-4.11.1.8)

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ
Отчет о сертификационных испытаниях № 11480 от 09.06.2012 ИЛ НИЦ ПТ и СП ФГБУ ВНИИПО МЧС России, № ТРПБ.RU.ИН01 от 03.10.2011.

Акт о результатах анализа состояния производства № 12583/12625 от 22.05.2012
ОС «ПОЖТЕСТ» ФГБУ ВНИИПО МЧС России, № ТРПБ.RU.ПБ01 от 03.10.2011.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ
(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с **14.06.2012** по **14.06.2017**

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации — **Н.П. Копылов**
подпись, инициалы, фамилия

М.П.

Эксперт (эксперты) — **А.В. Клюкин**
подпись, инициалы, фамилия

Орган по сертификации "ПОЖТЕСТ" ФГБУ ВНИИПО МЧС РОССИИ * Обязательное подтверждение соответствия требованиям ТР * ТРПБ.RU.ПБ01 *