

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ **C-RU.ПБ01.В.00771**
(номер сертификата соответствия)

ТР **0631835**
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и место-
нахождение заявителя)

ЗАО НВП «Болд»

141070, Московская обл., г. Королев, ул. Пионерская, д. 4.
Тел./факс (495) 513-32-35.
ОГРН 1035003350766

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и место-
нахождение изготовителя
продукции)

ЗАО НВП «Болд»

141070, Московская обл., г. Королев, ул. Пионерская, д. 4.
Тел./факс (495) 513-32-35.
ОГРН 1035003350766

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа по сертификации,
выдавшего сертификат соответствия)

ОС «ПОЖТЕСТ» ФГУ ВНИИПО МЧС России

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903,
тел./факс (495) 529-85-61. ОГРН: 1025000508610
Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ01 выдан 01.06.2010г. МЧС России

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО
ПРОДУКЦИЯ**

(информация об объекте сертификации,
позволяющая идентифицировать объект)

Извещатель пожарный тепловой максимально-дифференциальный адресно-аналоговый
«С2000-ИП-02-02», АЦДР.425214.002-02-02 ЭТ
Серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП)
43 7111

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА
(ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)**

(наименование технического регламента (технических
регламентов), на соответствие требованиям которого
(которых) проводилась сертификация)

Технический регламент
о требованиях пожарной безопасности
(Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ)

код ЕКПС

код ТН ВЭД России

ГОСТ Р 53325-2009

«Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования. Методы испытаний»
(п.п. 4.2.1.5, 4.2.2.1-4.2.2.4, 4.2.2.6-4.2.2.8, 4.2.3, 4.2.9.2, 4.5.1.2, 4.5.1.4, 4.5.1.5)

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
(ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

Отчет о сертификационных испытаниях № 9995 от 15.07.2010 ИЛ НИЦ ПТ и
СП ФГУ ВНИИПО МЧС России, № ТРПБ.RU.ИН.01 от 01.06.2010.

Акт инспекционной проверки № 8465/8787-8798/8958/9009/9153/9154/9447/9452/9640/9743/9744/9846/9862/9907/10064-
10066/10125/10185/10254-10256/10300-ИК2010 от 02.03.2010

ОС «ПОЖТЕСТ» ФГУ ВНИИПО МЧС России, № ТРПБ.RU.ПБ01 от 01.06.2010.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по
сертификации в качестве доказательств соответствия
продукции требованиям технического регламента
(технических регламентов))

Сертификат соответствия СМК № РОСС RU.ИК32.К00057 от 09.11.2009
Орган по сертификации систем качества «СТАНДАРТ-СЕРТ»,
№ РОСС RU.0001.13ИК32

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 30.07.2010 по 30.07.2015



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

А.И. Майоров

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

А.Н. Шеметов