

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС TR.АЮ64.Н05802

Срок действия с 25.01.2012 по 24.01.2015

№ 0538840

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

рег. № РОСС RU.0001.10АЮ64.

ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ "ПОЛИСЕРТ" АВТОНОМНОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПО СЕРТИФИКАЦИИ "ЭЛЕКТРОСЕРТ".

Российская Федерация, 129110, г. Москва, ул. Щепкина, д. 47, тел. (495) 995-10-26, факс (495) 995-10-26, E-mail info@certif.ru.

ПРОДУКЦИЯ Кабель монтажный торговой марки 2МКАВ, для систем противопожарной защиты, с медными жилами, огнестойкий, не распространяющий горение, с низким дымо и газовыделением, с оболочкой из пластика не содержащего галогенов, на напряжение переменного тока до 750 В включительно, с изоляцией из огнестойкого силиконового пластика не содержащего галогенов, марки по приложению, бланк № 0296423

. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

35 8100

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ 18404.0-78 (Пп. 2.1.2-2.2.5, 2.2.7-2.2.12, 2.2.14, 2.3.2, 2.3.3, 2.4.1-2.4.3, 2.5.1, табл. 5 (поз. 9), 2.5.2, 2.5.3)

код ТН ВЭД России:

8544 49 800 9

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Фирма "2М Kablo Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi".

Адрес: Santa Fatih Mahallesi Klas Sokak No: 08 34570 Silivri/ ISTANBUL-TURKEY, Турция. Телефон +90 212 672 73 14, факс +90 212 672 73 12.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Фирма "2М Kablo Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi".

Адрес: Santa Fatih Mahallesi Klas Sokak No: 08 34570 Silivri/ ISTANBUL-TURKEY, Турция. Телефон +90 212 672 73 14, факс +90 212 672 73 12.

НА ОСНОВАНИИ

протоколы испытаний: №№ 022, 023 от 20.01.2012г. Испытательный центр "Политест" АНО по сертификации "Электросерт", рег. № РОСС RU.0001.21АЮ66 от 18.03.2009, адрес: 129226, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, 12 а

Сертификат пожарной безопасности № С-TR.ПБ05.В.02485 от 20.01.2012г. ОС "ПОЖПОЛИСЕРТ" АНО по сертификации "ЭЛЕКТРОСЕРТ", № ТРИБ.RU.ПБ05 от 25.08.2010г.

.Акт оценки производства № 33205 от 20.01.2011г..

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Место нанесения знака соответствия: на изделии,

упаковке, на сопроводительной технической документации

Форма и размеры знака по ГОСТ Р 50460-92.

Схема сертификации: За.

Руководитель органа

Эксперт



подпись

А.И. Мальцев

инициалы, фамилия



подпись

Н.Г. Сахарова

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации